

№ 07-01-10/422 от 16.07.2021



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЭЛЕКТРОСЕТИ»

636071, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Мира 18 б, стр. 4
тел./факс (382-3) 77-49-86, e-mail: ges@tomsk-7.ru

12.07.2021 № 13П

На № 07-01-10/152 от 08.07.2021

Подключение к сетям энергоснабжения

Председателю КАиГ
Администрации ЗАТО Северск
С.А. Бадарханову

Технические условия
на проектирование для присоединения
к электрическим сетям

Наименование объекта: - земельный участок (кад. № 70:22:0020810:714)
Адрес объекта: - Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Сосновая, 18/46.

1. Максимальная мощность: - 15 кВт.
2. Точка присоединения к электрическим сетям ООО «Электросети»: - опора № 10/1 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-219, РУ-0,4 кВ, ф.12.
3. Основной источник питания: - ТП-219 РУ-0,4 кВ ф.12.
4. Резервный источник питания: - нет.
5. Уровень напряжения в точках присоединения: - 0,4 кВ.
6. Категория надежности электроснабжения: - 3.
7. Специфические требования к электроустановкам потребителя: - нет.
8. Требования к учету электроэнергии:
- приборы учета электроэнергии установить согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП.
9. Требования к релейной защите, автоматике, связи, защите от перенапряжений:
- согласно гл. 3.1. ПУЭ 6-го издания и п. 1.7.79 7-го издания.
10. Технические условия на подключение к электрическим сетям ООО «Электросети» выданы для подготовки градостроительного плана земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Сосновая, 18/46, кад. № 70:22:0020810:714.
11. Срок действия заключения: 2 (два) года с момента выдачи. По истечении данного срока параметры заключения о возможности электроснабжения могут быть изменены.

И. о. главного инженера

С.В. Беляев

Хафизов
54-32-49

07-01-10/480

№ 07-01

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«СЕВЕРСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

(АО «СВК»)

Лесная ул., 12а, г. Северск

Томской области, 636071, а/я 268

факс (3823) 77 53 68; тел (3823) 77 95 03

E-mail: post@svk.sels.ru

ИНН/КПП 7024024853/702401001

13.07.2021

№ 1266

Электронной почтой с досылкой

Председателю КАиГ

Администрации ЗАТО Северск

Бадарханову С.А.

Коммунистический пр., 51, г. Северск

Томской области, 636000,

bazlova@ka.seversknet.ru

на № 07-01-10/154 от 08.07.2021

О технических условиях на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения

Уважаемый Сергей Александрович!

В ответ на Ваш запрос сообщая: подключение земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Сосновая, 18/46, 3, с кадастровым № 70:22:0020810:714, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения возможно.

Технические условия на подключение вышеуказанного объекта к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения будут выданы правообладателю земельного участка на основании заявления при предоставлении необходимых документов.

Мощности по системам:

водоснабжения – 23,86 тыс. куб. м / сут;

водоотведения – 47,66 тыс. куб. м / сут.

При проектировании учесть требования по нормативному приближению подземных инженерных сетей до зданий и сооружений согласно строительных правил СП 42.13330.2016 «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В соответствии с приказами от 14.12.2018 №№ 4-532, 5-567 Департамента тарифного регулирования Томской области:

1) Ставка тарифа за подключение (технологическое присоединение) 1 м³ нагрузки без учета НДС составляет:

- к водопроводной сети – 322,55 тыс. руб./куб. м в час;

- к сетям водоотведения – 356,86 тыс. руб./куб. м в час.

2) Ставка тарифа за протяженность строительства водопроводных и канализационных сетей от точки подключения объекта к действующим централизованным сетям до границы участка возводимого объекта капитального строительства:

Тариф за протяженность водопроводной сети

Таблица 1

№ п/п	Диаметр трубы (мм)	Ставка тарифа, тыс. руб. за 1 км (без НДС)		
		2021	2022	2023
1	40 и менее	6 750,89	7 042,54	7 351,71
2	От 40 до 70(вкл.)	7 004,78	7 307,39	7 628,19
3	От 70 до 100	7 259,63	7 573,25	7 905,73
4	100	7 577,43	7 904,78	8 251,81
5	150	8 329,91	8 689,77	9 071,25
6	200	9 138,70	9 533,50	9 952,03
7	250	13 053,47	13 617,38	14 215,20


Тариф за протяженность канализационной сети

Таблица 2

№ п/п	Диаметр трубы (мм)	Ставка тарифа, тыс. руб. за 1 км (без НДС)		
		2021	2022	2023
1	От 40 до 70(вкл.)	7 164,77	7 474,30	7 802,42
2	От 70 до 100	7 726,04	8 059,81	8 413,64
3	100	14 485,77	15 111,56	15 774,98
4	150	11 106,83	11 586,65	12 095,31
5	200	10 633,51	11 092,88	11 579,87
6	250	14 489,08	15 115,01	15 778,58

В отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, а также расходов по уплате налога на прибыль.

Заместитель директора по производству

 Л.Г. Кулинская

И.о. начальника ПТО  Е.И. Губина
« 12 » 07 2021

Инженер ПТО
Сницарюк Анастасия Владиславовна
тел: 8(3823)779-543 

#####

№ 07-01-10/416 от 14.07.2021



**Открытое акционерное общество
«Тепловые сети»
(ОАО ТС)**

Лесная ул., д. 9а, г. Северск,
Томская область, 636071, а/я 269
тел./факс: 8 (3823) 54-63-15
<http://teploseti-seversk.ru/>
e-mail: oaots_sekretar@seversk.ru

ОКПО 12437943, ОГРН 1067024010536
ИНН/КПП 7024024860 / 702401001

13.07.2021 № 01-01/444

на № 07-01-10/153 от 08.07.2021

О предоставлении технических условий

Председателю Комитета
Архитектуры и градостроительства
Администрации ЗАТО Северск

Бадарханову С.А.

Уважаемый Сергей Александрович!

В ответ на Ваш запрос о выдаче технических условий на подключение к сетям теплоснабжения планируемого объекта капитального строительства с кадастровым номером 70:22:0020810:714, расположенного по адресу: г. Северск, ул. Сосновая, 18/46, сообщаем следующее.

В указанном Вами районе подключение к сети теплоснабжения объекта невозможно в связи с отсутствием свободных мощностей тепловой энергии.

В схеме теплоснабжения г. Северска не предусмотрено развитие сетей централизованного теплоснабжения в районе ул. Сосновая, 18/46.

На этом основании ОАО «Тепловые сети» не имеет возможности выдать технические условия на подключение объекта капитального строительства с кадастровым номером 70:22:0020810:714 к сетям централизованного теплоснабжения, расположенным в этом районе.

Главный инженер

А.В. Атаманчук

Исп. Нестеренко Олег Николаевич
Инженер ПТО
(3823) 54 33 59