



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЭЛЕКТРОСЕТИ»

636071, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Мира 18 б, стр.4
тел./факс (382-3)77-49-86, e-mail: ges@tomsk-7.ru

30.12.2019 № 22П

На № 07-01-20/339 от 27.12.2019

Подключение к сетям энергоснабжения

Председателю КАиГ
Администрации ЗАТО Северск
А.С. Крутову

Технические условия
на проектирование для присоединения
к электрическим сетям

Наименование объекта: - земельный участок (кад. № 70:22:0010110:7749).
Адрес объекта: - Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Славского, 12.

1. Максимальная мощность: - 15 кВт.
2. Точка присоединения к электрическим сетям ООО «Электросети»:
- ТП-316, РУ-0,4 кВ, ф.17.
3. Основной источник питания: - ТП-316, РУ-0,4 кВ, ф.17.
4. Резервный источник питания: - нет.
5. Уровень напряжения в точках присоединения: - 0,4 кВ.
6. Категория надежности электроснабжения: - 3.
7. Специфические требования к электроустановкам потребителя: - нет.
8. Требования к учету электроэнергии:
- приборы учета электроэнергии установить согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП.
9. Требования к релейной защите, автоматике, связи, защите от перенапряжений:
- согласно гл. 3.1. ПУЭ 6-го издания и п. 1.7.79 7-го издания.
10. Технические условия на подключение к электрическим сетям ООО «Электросети»
выданы для подготовки градостроительного плана земельного участка, расположенного
по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Славского, 12, площадью
6432 кв.м.
11. Срок действия заключения: 3 (три) года с момента выдачи. По истечении данного
срока параметры заключения о возможности электроснабжения могут быть изменены.

И. о. главного инженера

С.В. Беляев

Деев Е.К.
54-49-40