



Открытое акционерное общество
«Тепловые сети»

(ОАО ТС)

Лесная ул., 9а, г. Северск,
Томская область, 636071, а/я 269
тел./факс (3823) 54-63-15
<http://teploseti-seversk.ru/>
E-mail: oao_ts_sekretar@seversk.ru
ОКПО 12437943, ОГРН 1067024010536
ИНН/КПП 7024024860/702401001

18.09.2020 № 44

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ОАО ТС

А.В. Атаманчук

2020

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение к тепловым сетям централизованного теплоснабжения

Потребитель: *Нежилое помещение по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, пер. Чекист, 12. По запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск (взямен ТУ №58 от 27.06.2013).*

Район: *квартал 10а.*

Действительно: *3 года со дня выдачи.*

Требования на подключение к тепловым сетям

1. Присоединение возможно к магистрали: 3 Южная;
2. Точка присоединения: 10а/ ТК-12;
3. Давление в падающем трубопроводе в точке присоединения, кгс/кв.см: 5,8;
4. Давление в обратном трубопроводе в точке присоединения, кгс/кв.см: 5,0;
5. Максимально возможное давление в падающем и обратном трубопроводе, кгс/кв.см: 16,0;
6. Минимально возможное давление в обратном трубопроводе, кгс/кв.см: 2,0;
7. Разрешенный максимум теплопотребления, Ккал/час: 235 000;
в т.ч. на отопление: 220 000;
на вентиляцию: -;
на ГВС: 15 000;
8. Прочие условия присоединения: Место присоединения определить на месте.;
9. Система горячего водоснабжения должна быть присоединена к п/сети по закрытой системе.

Начальник ПТО

А.А. Королев

Виза:

Зам. директора по производству

В.В. Таскин

Согласовано:

Начальник службы по работе на розничных
рынках филиала АО «РИР» в г. Северске

Е.Ю. Мартынов

И.о. директора филиала
АО «РИР» в г. Северске

А.Н. Воробьев