



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЭЛЕКТРОСЕТИ»

636071, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Мира 18 б, стр. 4  
тел./факс (382-3) 77-49-86, e-mail: ges@tomsk-7.ru

27.10.2021 № 22П

На № 07-01-10/236 от 22.10.2021

Подключение к сетям энергоснабжения

Председателю КАиГ  
Администрации ЗАТО Северск  
С.А. Бадарханову

Технические условия  
на проектирование для присоединения  
к электрическим сетям

Наименование объекта: - земельный участок с кад. № 70:22:0020102:705

Адрес объекта: - Томская область, ЗАТО Северск, пос. Орловка, ул. 1 Мая, 6.

1. Максимальная мощность: - 15 кВт.
2. Точка присоединения к электрическим сетям ООО «Электросети»: - опора № 6 ВЛ-0,4 кВ от ТП ОР-16-1, РУ-0,4 кВ, ф.2.
3. Основной источник питания: - ТП ОР-16-1 РУ-0,4 кВ ф.2.
4. Резервный источник питания: - нет.
5. Уровень напряжения в точках присоединения: - 0,4 кВ.
6. Категория надежности электроснабжения: - 3.
7. Специфические требования к электроустановкам потребителя: - нет.
8. Требования к учету электроэнергии:  
- приборы учета электроэнергии установить согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП.
9. Требования к релейной защите, автоматике, связи, защите от перенапряжений:  
- согласно гл. 3.1. ПУЭ 6-го издания и п. 1.7.79 7-го издания.
10. Технические условия на подключение к электрическим сетям ООО «Электросети» выданы для подготовки градостроительного плана земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, пос. Орловка, ул. 1 Мая, 6, кад. № 70:22:0020102:705.
11. Срок действия заключения: 2 (два) года с момента выдачи. По истечении данного срока параметры заключения о возможности электроснабжения могут быть изменены.

И. о. главного инженера

Хафизов  
54-32-49



С.В. Беляев