

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАТО СЕВЕРСК
«САМУСЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
(МКП «СВК»)**

634501, Томская область, п. Самусь,
ул. Судостроителей, д. 1 стр. 1
ИНН/КПП 7000000691/ 700001001
Электронная почта: mkpsvk@mail.ru
8(3823)78-58-50, 8(3823) 78-58-51

03 декабря 2024 г. Исх. № 129-12-24
На № _____ от _____ г.

*«О возможности подключения (технологического
присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения»*

Председателю Комитета
архитектуры и градостроительства
Администрации ЗАТО Северск
Бадарханову С.А.

75

Уважаемый Сергей Александрович!

В ответ на Ваш запрос № 07-01-11/1383 от 25.11.2024г. сообщаем следующее.
Подключение объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке 1
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, пос. Самусь, с кадастровым номером 70:22:0020203:652,
централизованной сети холодного водоснабжения возможно, согласно техническим условиям:

1. Точка врезки (ТВ) в существующую сеть водоснабжения по ул. Кооперативная (см.схему). В точ
врезки установить ж/бетонный водопроводный колодец (кольца ж/б, плиты перекрытия ж/б
отверстием под люк, люк чугунный). В точке подключения установить запорную арматуру.
Техническая характеристика существующего водопровода:
 - проложен на глубине – до 3-х метров от поверхности земли;
 - диаметр трубопровода – 160мм;
 - материал труб – ПНД.
2. Перед началом работ оформить разрешение на производство земляных работ в УВГТ
Администрации ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Ленина, д.21(каб.205)
3. Врезку в центральную сеть производится силами МКП «СВК» за счет средств заказчика,
материалов заказчика. Тел. 8(3823)905-053.
4. Место прохода трубопровода через стенки ж/б колодца заделать цементным раствором. Пос
завершения работ произвести зачистку колодца.
5. Установить узел учета холодной воды в доме с последующей регистрацией его в МКП «СВК»
Заклучить договор на услуги водоснабжения с МКП «СВК».
6. По окончании работ предоставить в МКП «СВК»:
 - акты на скрытые работы;
 - акт гидравлического испытания;
 - исполнительную схему.
7. По окончании прокладки водопровода необходимо грунтовое покрытие восстановить, произвес
планировку территории. В течении 3-х лет при оседании грунта в местах раскопок необходи
производить подсыпку грунта и планировку.
8. Срок действия технических условий 6 месяцев с даты выдачи.

Директор



№ 07-01-11/1383 от 06.12.2024
Д.Е. Криницин

