



## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## «ЭЛЕКТРОСЕТИ»

636071, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Мира 18 б, стр.4  
тел./факс (382-3)77-49-86, e-mail: ges@tomsk-7.ru

20.07.2022 № 13П

На № 07-01-10/214 от 12.07.2022

Подключение к сетям энергоснабжения

Председателя КАиГ  
Администрации ЗАТО Северск

С.А. Бадарханову

Технические условия  
на проектирование для присоединения  
к электрическим сетям

Наименование объекта: - объект капитального строительства на земельном участке (кад. № 70:22:0010102:6019), площадью 672 кв.м

Адрес объекта: - Российская Федерация, Томская область, городской округ ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, з/у 13/1.

1. Максимальная мощность: - 35 кВт.

2. Точка присоединения к электрическим сетям ООО «Электросети»:  
ТП-169, РУ-0,4 кВ, ф.3

3. Основной источник питания: - ТП-169, РУ-0,4 кВ, ф.3

4. Резервный источник питания: - нет.

5. Уровень напряжения в точках присоединения: - 0,4 кВ.

6. Категория надежности электроснабжения: - 3

7. Специфические требования к электроустановкам потребителя: - нет.

8. Требования к учету электроэнергии: нет.

9. Требования к релейной защите, автоматике, связи, защите от перенапряжений:  
- согласно гл. 3.1. ПУЭ 6-го издания и п. 1.7.79 7-го издания.

10. Технические условия на подключение к электрическим сетям ООО «Электросети» выданы для подготовки градостроительного плана земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, городской округ ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, з/у 13/1 с кад. № 70:22:0010102:6019, объект капитального строительства.

11. Срок действия заключения: 2 (два) года с момента выдачи. По истечении данного срока параметры заключения о возможности электроснабжения могут быть изменены.

Технический директор

В.В. Макаренко

Исп. Хафизов  
54-32-49