



Открытое акционерное общество
«Тепловые сети»
(ОАО ТС)

Лесная ул., 9а, г. Северск,
Томская область, 636071, а/я 269
тел./факс (3823) 54-63-15
<http://teploseti-seversk.ru/>
E-mail: teploseti@seversk.tomsknet.ru
ОКПО 12437943, ОГРН1067024010536
ИНН/КПП 7024024860/702401001

20.05.2020 № 19

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ОАО ТС

 А.В. Атаманчук

2020

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение к тепловым сетям централизованного теплоснабжения

Потребитель: *Объект капитального строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Парусинка, з/у 9а. По запросу Управления Капитального Строительства Администрации ЗАТО Северск.*


Район: квартал 69.

Действительно: 3 года со дня выдачи.

Требования на подключение к тепловым сетям

- | | |
|--|-------|
| 1. Присоединение возможно к магистрали: 2 Южная | |
| 2. Точка присоединения: 69/ТК-7 | |
| 3. Давление в падающем трубопроводе в точке присоединения, кгс/кв.см: | 5,3 |
| 4. Давление в обратном трубопроводе в точке присоединения, кгс/кв.см: | 4,9 |
| 5. Статическое давление, кгс/кв.см: | 5,5 |
| 6. Максимально возможное давление в падающем и обратном трубопроводе, кгс/кв.см: | 16,0 |
| 7. Минимально возможное давление в обратном трубопроводе, кгс/кв.см: | 2,0 |
| 8. Разрешенный максимум теплопотребления, Гкал/час: | 0,095 |
| 9. Прочие условия присоединения: не требуется | |

Начальник ПТО

 А.А. Королев

Виза:

Начальник участка по эксплуатации тепловых сетей


 А.Н. Иванов

Согласовано:

Начальник службы по работе на розничных
рынках филиала АО «ОТЭК» в г. Северск

 Е.Ю. Мартынов

И.о. директора филиала
АО «ОТЭК» в г. Северск

 А.Н. Воробьев

Нестеренко Олег Николаевич
Инженер ПТО
8(382-3)54-33-59

