



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭЛЕКТРОСЕТИ»

636071, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Мира 18 б, стр. 4
тел./факс (382-3) 77-49-86, e-mail: ges@zomsk-7.ru

25.05.2020 № 12П

На № 07-01-12/105 от 18.05.2020

Подключение к сетям энергоснабжения

Председателю КАиГ
Администрации ЗАТО Северск
С.А. Бадарханову

Технические условия
на проектирование для присоединения
к электрическим сетям

Наименование объекта: - планируемый объект капитального строительства на земельном участке.

Адрес объекта: - Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Парусинка, 9а.

1. Максимальная мощность: - 15 кВт.
2. Точка присоединения к электрическим сетям ООО «Электросети»: - болтовое соединение наконечников КЛ-0,4 кВ в ВУ-1, расположенного на стене нежилого здания по ул. Парусинка, 16, строение 1 (ТП-266, РУ-0,4 кВ, ф.16).
3. Основной источник питания: - ТП-266, РУ-0,4 кВ, ф.16.
4. Резервный источник питания: - нет.
5. Уровень напряжения в точках присоединения: - 0,4 кВ.
6. Категория надежности электроснабжения: - 3.
7. Специфические требования к электроустановкам потребителя: - нет.
8. Требования к учету электроэнергии:
- приборы учета электроэнергии установить согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП.
9. Требования к релейной защите, автоматике, связи, защите от перенапряжений:
- согласно гл. 3.1. ПУЭ 6-го издания и п. 1.7.79 7-го издания.
10. Технические условия на подключение к электрическим сетям ООО «Электросети» выданы для подготовки градостроительного плана земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Парусинка, 9а, объект капитального строительства.
11. Срок действия заключения: 2 (два) года с момента выдачи. По истечении данного срока параметры заключения о возможности электроснабжения могут быть изменены.

И. о. главного инженера

С.В. Беляев

Хафизов
54-32-49

№ 07-01-18/262 от 11.09.2020

