



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЭЛЕКТРОСЕТИ»

636071, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Мира 18 б, стр. 4
тел./факс (382-3) 77-49-86, e-mail: ges@tomsk-7.ru

21.07.2018

№ 28П

Председателю КАиГ
А.С. Крутову

07-01-

На № 17/431

от

03.07.2018

по вопросу технологического
присоединения

Технические условия
на проектирование для присоединения
к электрическим сетям

Наименование объекта: объект капитального строительства (магазины).
Адрес объекта: Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Транспортная

1. Максимальная мощность: 15 кВт.
2. Точка присоединения к сетям ООО «Электросети»:
ТП-129, РУ-0,4 кВ, СЩ, РЩ гр.3 – 15 кВт.
3. Основной источник питания: ТП-129 РУ-0,4 кВ СЩ.
4. Резервный источник питания: нет.
5. Уровень напряжения в точках присоединения: 0,4 кВ.
6. Категория надежности электроснабжения: 3.
7. Специфические требования к электроустановкам потребителя: нет.
8. Требования к учету электроэнергии:
Приборы учета электроэнергии установить согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП.
9. Требования к релейной защите, автоматике, связи, защите от перенапряжений – согласно гл. 3.1. ПУЭ 6-го издания и п. 1.7.79 7-го издания
10. Технические условия на подключение к электрическим сетям ООО «Электросети» могут быть выданы при заключении договора технологического присоединения в адрес правообладателя земельного участка. Плата за технологическое присоединение будет определена по тарифам, установленным Приказом уполномоченного органа в области государственного регулирования тарифов.
11. Срок действия заключения: 2 (два) года с момента выдачи. По истечении данного срока параметры заключения о возможности электроснабжения могут быть изменены.

Директор

В.А. Макаренко

Хафизов
54-32-49

15 АВГ 2018
07.07 - 15/618